



- LOS ACOTADOS PREVALENCEN SOBRE LAS MEDIDAS A ESCALA.
- EN MATERIALES NO SE CONSIDERA DESPERDICIO.
- EL RECURTIMIENTO MÁXIMO DE VARRILLAS SERÁ DE 7.00 cm EN TODO LO QUE CORRESPONDE A CIMENTACIÓN Y 4.00cm EN EL RESTO DE ESTRUCTURA.
- EN LAS CARAS DE LOSA EXPUERTAS A LA INTERIEMPRE SE COLOCARÁ UNA MALLA ELECTROSOLDADA DE 160mmx100mm.
- LAS BARRAS DE ARMADO DEBEN PERFORARSE PARA PASARLOS SIN CONTACTOS.
- LAS VARRILLAS INFERIORES SERÁN CONTINUAS ENTRE VIGAS. SE TRASLAPARAN EN UNA LONGITUD MÍNIMA DE 1.00 m y SOLAMENTE EN LOS SITIOS EN QUE CRUZAN VIGAS.
- LAS VARRILLAS SUPERIORES SERÁN CONTINUAS EN EL TERCIJO MEDIO DEL VANO Y EN UNA LONGITUD NO MENOR DE 1.00 m.
- LAS VARRILLAS DE LOS DUCTOS SE COLOCARÁ UNA CADENA DE AMARRE CON CUATRO VARRILLAS (DOS SUPERIORES Y DOS INFERIORES) DE Ø10 Y ESTIRIDOS DE 10.00/15cm., CON EXCEPCIÓN DE LOS SITIOS EN DONDE LOS PLANOS SEÑALEN OTRO REFUERZO.
- EL CONSTRUCTOR VERIFICARÁ LA PANILLA DE HIERROS ANTES DE SU FABRICACIÓN.
- LAS MAMPUESTAS SERÁN LAS LOSAS DEBERÁN SER CHICOTEADAS CADA 30 CM CON 26.10mm.



DOBLADO DE GANCHOS ESTANDAR PARA ESTRIBOS

