

SIMBOLOGIA TABLEROS ELECTRICOS

ELEMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION	CABLE	UBICACION	ACOMETIDA
	Transformador Mix	Trafomix de medición en medio voltaje 13.8 Kv	Acometida Existente	Montaje Exterior	
	Caja de memotrons	Caja de memotrons de 1 entrada y 2 salidas.	3X1/0 XLPE + 1X2 Desn	Cuarto de Tableros	
	Transformador	Transformador de 3F Pad Mounted tipo malla de 350Kva 13.8Kv - 220v / 127v	3X1/0 XLPE + 1X2 Desn	Cuarto de Tableros	
	Generador	Generador de emergencia trifasico 220v / 127v potencia normal a nivel del mar 350Kw completo con equipos y accesorios	4*(3X4/0 + 1X4/0) THHN + 1X2/0 THHN	Cuarto de Tableros	
	TTA	Tablero de Transferencia Automatico 220v / 127v	4*(3X4/0 + 1X4/0) THHN + 1X2/0 THHN	Cuarto de Tableros	
	TDP	Tablero de Distribucion Principal 220v / 127v	4*(3X4/0 + 1X4/0) THHN + 1X2/0 THHN	Cuarto de Tableros	
	TBC	Tablero de Banco de Condensadores 150 Kvar	Acometida especial	Cuarto de Tableros	
	MEDIDOR	Tablero de Medidores para energia activa y reactiva (2 Equipos).	Acometida especial	Cuarto de Tableros	
	TVSS	TVSS (Transient Voltage Surge Suppressors) o dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias	Acometida especial	Cuarto de Tableros	
	TD-BT-R-PB N QGL - 430	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3*(3X1/0 + 1X1/0) TTU + 1X2 Des Cu	Bloque 1 - Planta Baja	
	TD-BT-R-1PA N QGL - 420	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Reportenciado - Primera Planta Alta - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X8 DesCu	Bloque 1 - Primera Planta Alta	
	TD-BT-R-2PA N QGL - 420	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Reportenciado - Segunda Planta Baja - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X8 DesCu	Bloque 1 - Segunda Planta Alta	
Normal Regulado	TD-BT-R-AA-PB N Tablero Especial	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Reportenciado - Aire Acondicionado - Planta Baja - Normal. (Ingeneria Mecanica)	3X1/0 + 1X1/0 TTU + 1X2 Des Cu	Bloque 1 - Planta Baja	
	TVSS	TVSS (Transient Voltage Surge Suppressors) o dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias	Acometida especial	Bloque 1 - Planta Baja	
	TD-BA-EO-R-PB N QGL - 12	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Baños Docentes - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2X4 + 1X4 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 1 - Baños Docentes - Planta Baja	
	TD-BA-ES-R-PB N QGL - 12	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Baños Estudiantes - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2X4 + 1X4 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 1 - Baños Estudiantes - Planta Baja	
	TD-BA-B1-R-PB N QGL - 12	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Baños Bloque 1 - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2X4 + 1X4 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 1 - Planta Baja	
Normal Regulado	TD-BT-R-UPS-PB N Tablero Especial	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - UPS - Reportenciado - Planta Baja - Normal. (Tablero Especial)	2*(3X4/0 + 1X4/0) TTU + 1X2/0 Des Cu	Bloque 1 - Planta Baja	
Normal Regulado	TD-BT-BYPASS 1 Tablero Especial	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Bypass 1	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Bloque 1 - Planta Baja - Cuarto de Rack	
Normal Regulado	TD-BT-BYPASS 2 Tablero Especial	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Bypass 2	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Bloque 1 - Planta Baja - Cuarto de Rack	
	UPS 1	UPS de 30Kva	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Bloque 1 - Planta Baja - Cuarto de Rack	
	UPS 2	UPS de 30Kva	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Bloque 1 - Planta Baja - Cuarto de Rack	
	TD-BA-B1-R-PB-R1 QGL - 412	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Bloque 1 - Reportenciado - Planta Baja - Regulado 1	3X6 + 1X6 TTU + 1X10 Des Cu	Bloque 1 - Planta Baja - Aula 1	
	TD-BA-B1-R-PB-R2 QGL - 412	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Bloque 1 - Reportenciado - Planta Baja - Regulado 2	3X6 + 1X6 TTU + 1X10 Des Cu	Bloque 1 - Planta Baja - Aula 2	
	TD-BA-B1-R-PB-R3 QGL - 412	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Bloque 1 - Reportenciado - Planta Baja - Regulado 3	3X6 + 1X6 TTU + 1X10 Des Cu	Bloque 1 - Planta Baja - Aula 3	
	TD-BA-B1-R-PB-R4 QGL - 412	Tablero de Distribucion - Bloque 1 - Bloque 1 - Reportenciado - Planta Baja - Regulado 4	3X6 + 1X6 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 1 - Planta Baja - Aula 4	
	TD-BD-R-PB N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Bloque 2 - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2*(3X1/0 + 1X1/0) TTU + 1X2 Des Cu	Bloque 2 - Planta Baja	
	TD-BA-R-1PA N QGL - 430	Tablero de Distribucion - Bloque 2 - Reportenciado - Primera Planta Alta - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 2 - Primera Planta Alta	
	TD-BD-R-2PA N QGL - 430	Tablero de Distribucion - Bloque 2 - Reportenciado - Segunda Planta Baja - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 2 - Segunda Planta Alta	
	TD-BD-R-PB N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Bloque 3 - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2*(3X1/0 + 1X1/0) TTU + 1X2 Des Cu	Bloque 3 - Planta Baja	
	TD-BD-R-1PA N QGL - 430	Tablero de Distribucion - Bloque 3 - Reportenciado - Primera Planta Alta - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 3 - Primera Planta Alta	
	TD-BD-R-2PA N QGL - 430	Tablero de Distribucion - Bloque 3 - Reportenciado - Segunda Planta Alta - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 3 - Segunda Planta Alta	
	TD-BA-R-PB N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Bloque 4 - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2*(3X1/0 + 1X1/0) TTU + 1X2 Des Cu	Bloque 4 - Planta Baja	
	TD-BA-R-1PA N QGL - 420	Tablero de Distribucion - Bloque 4 - Reportenciado - Primera Planta Alta - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X6 DesCu	Bloque 4 - Primera Planta Alta	
	TD-COMEDOR-R-PB N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Comedor - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2*(3X1/0 + 1X1/0) TTU + 1X2 Des Cu	Comedor - Planta Baja	
	TD-ADM-R-PB N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Administracion - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2*(3X1/0 + 1X1/0) TTU + 1X2 Des Cu	Administracion - Planta Baja	
	TD-ADM-R-1PA N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Administracion - Reportenciado - Primera Planta Alta - Normal.	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Administracion - Primera Planta Alta	
	TD-BAR 2-R-PB N QGL - 420	Tablero de Distribucion - Bar 2 - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Bar 2 - Planta Baja	
	TD-MUSICA-R-PB N QGL - 430	Tablero de Distribucion - Musica - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X4 + 1X4 TTU + 1X6 DesCu	Comedor - Planta Baja	
	TD-LAB-R-PB N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Laboratorio - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2*(3X1/0 + 1X1/0) TTU + 1X2 Des Cu	Bloque Laboratorio - Planta Baja	
	TD-LAB-R-1PA N QGL - 442	Tablero de Distribucion - Laboratorio - Reportenciado - Primera Planta Alta - Normal.	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Bloque Laboratorio - Primera Planta Alta	
	TD-BA-LAB-R-PB N QGL - 12	Tablero de Distribucion - Baño de Laboratorio - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	2X6 + 1X6 TTU + 1X8 DesCu	Baño de Laboratorio - Planta Baja	
	TD-CU-TAB-R-PB N QGL - 412	Tablero de Distribucion - Cuarto de Tableros - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X6 + 1X6 TTU + 1X8 DesCu	Cuarto de Tableros - Planta Baja	
	TC-ILUM-EXT Tablero Especial	Tablero de Control - Iluminacion Exterior	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Cuarto de Tableros - Planta Baja	
	TVSS	TVSS (Transient Voltage Surge Suppressors) o dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias	Acometida especial	Cuarto de Tableros - Planta Baja	
	TD-BOMBAS-R-PB N QGL - 412	Tablero de Distribucion - Cuarto de Bombas - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X1/0 + 1X1/0 TTU + 1X2 Des Cu	Cuarto de Bombas - Planta Baja	
	TC-BOMBAS-AP Tablero Especial	Tablero de Control - Bombas - Apertura de Agua.	3X4 + 1X4 TTU + 1X6 DesCu	Cuarto de Bombas - Planta Baja	
	TC-BOMBAS-SCI Tablero Especial	Tablero de Control - Bombas - Sistema Contra Incendios.	3X2 + 1X2 TTU + 1X4 DesCu	Cuarto de Bombas - Planta Baja	
	TVSS	TVSS (Transient Voltage Surge Suppressors) o dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias	Acometida especial	Cuarto de Bombas - Planta Baja	
	TD-CU-ELEC-R-PB N QGL - 420	Tablero de Distribucion - Cuarto Electrico - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X1/0 + 1X1/0 TTU + 1X2 Des Cu	Cuarto Electrico - Planta Baja	
	TD-BO-PS-R-PB N QGL - 412	Tablero de Distribucion - Bombas de Piscina - Reportenciado - Planta Baja - Normal. (Instalaciones Futuras)	3X6 + 1X6 TTU + 1X8 DesCu	Cuarto de Bombas de Piscina - Planta Baja	
Instalaciones Futuras	TC-BOMBAS PISCINA Tablero Especial	Tablero de Control - Bombas de Piscina. (Instalaciones Futuras)	3X6 + 1X6 TTU + 1X8 DesCu	Cuarto de Bombas de Piscina - Planta Baja	
	TD-VESTIDOR-R-PB N QGL - 420	Tablero de Distribucion - Vestidor - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X1/0 + 1X1/0 TTU + 1X2 Des Cu	Vestidor / Bodega - Planta Baja	
	TD-BAR 1-R-PB N QGL - 412	Tablero de Distribucion - Bar 1 - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X4 + 1X4 TTU + 1X6 DesCu	Bar 1 - Planta Baja	
	TD-CANTA-R-PB N QGL - 412	Tablero de Distribucion - Cantia - Reportenciado - Planta Baja - Normal.	3X4 + 1X4 TTU + 1X6 DesCu	Cantia - Planta Baja	

Windows OLE Object

RESPONSABLES

ARQ. JOSÉ V. PADILLA
DIRECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA SEG S.A

HERNÁN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2017-016

Windows OLE Object

ING. MAURICIO LESER D
DISEÑADOR ELÉCTRICO
EMPRESA CONSULTORA SEG S.A

ING. VINICIO ITAZ
ESPECIALISTA ELÉCTRICO
MINEDUC

ESQUEMA REFERENCIAL DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2017-016

CONSULTORÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, UBICADA EN EL CANTÓN MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS

UNIDAD EDUCATIVA:

"UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA"

CANTÓN: MILAGRO

PROVINCIA: GUAYAS

CONTIENE:

IMPLEMENTACIÓN – REPOTENCIACIÓN
PLANO DE DETALLES DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

ESCALA:	FECHA:	LÁMINA N.°
1:500	2019	EL - 2d

SELLOS MUNICIPALES: