DETALLE DUCTO

TAMAÑO	SOPORTE REDONDO	SOPORTE DE FLEJE	SOPORTE ANGULO	SEPARACION MAXIMA
HASTA 12	ALAMBRE CALIBRE 8	1"x CALIBRE 16	1" x 1"x 1/8"	10' - 0"
13--30	ALAMBRE CALIBRE 8	1"x CALIBRE 16	1" x 1" x 1/8"	10' - 0"
31--54	VARILLA 3/8"	1"x CALIBRE 16	1 1/2"x1 1/2"x1/8"	10' - 0"
55--84	VARILLA 3/8"	1 1/2"xCALIBRE 16	2"x2"x1/8"	8' - 0"
SOBRE 85	VARILLA 3/8"	1 1/2"xCALIBRE 16	2"x2"x3/13"	8' - 0"



SECCION LATERAL DUCTO ESPIRO CORRUGADO



SECCION LATERAL DUCTO ESPIRO LISO

SOPORTES PARA CONSTRUCCION



PERFORACION DE DUCTOS



DETALLE DE DUCTO- RAMIFICACION



SOPORTES DE DUCTOS EN PARED



DIFUSORES DE TUMBADO Y LINEALES



DETALLE DE CODOS REDONDOS Y RAMIFICACION



CODOS REDONDOS

DETALLE ELECTRICO



DIAGRAMA ELECTRICO UNIDAD SPLIT TIPO PARED DE 36 KBTU/H

DETALLE TUBERIA



SOPORTE DE TUBERIAS DE COBRE



SOPORTE DE TUBERIA TIPO ANILLO



DETALLE DE AISLAMIENTO DE TUBERIA Y SOPORTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN toda una Vida — GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ARQ. PABLO ESTEBAN OCHOA
DIRECTOR DE PROYECTO
SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A - ECUADOR
SEG INGENIERIA - ECUADOR

HERNÁN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018

ING. FERNANDO GARCÍA C.
DISEÑADOR MECÁNICO

ING. DANILO ESTEVEZ
ESPECIALISTA MECÁNICO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018

" CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO, UBICADA EN EL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS "

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

CANTÓN:	PROVINCIA:
BABA	LOS RÍOS

CONTIENE:

DETALLES CONTRUCTIVOS

ESCALA:	FECHA:	LÁMINA N.°
SIN ESCALA	2020	IM-16

SELLOS MUNICIPALES: