


BIBLIOTECA PLANTA BAJA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN



SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Interruptor Simple	1
	Interruptor Doble	-
	Commutador Simple	4
	Tablero centro de carga xx-xxE - #Fases - #Espacios	1
	Luminaria Led 3x18W 120V, empotrado.	14
	Luminaria Led circular empotrable 24W	-
	Luminaria Led circular empotrable 18W	9
	Apique de pared LED 2x6W	-
	Sensor de movimiento 360°-PIR	3
	Sensor de movimiento 180°-PIR	-
	Tubería EMT 1x12F+1x12N	-
	Caja de paso 10x10cm	-
	Extractor de baño	-
	Apique de pared 1x28W interior	-
	Caja de octogonal	14
	Lámpara de Emergencia	7
	Letrero de Salida	2


Va a TDP-1

Demanda: 14 kVA
Tablero 3ø- 20 Espacio

TD-BIB2-PB-N

1P-16A	12F+12 (N) AWG - THHN- Ø1/2"	1P-16A	12F+12 (N) AWG - THHN- Ø1/2"
1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"	1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"
1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"	1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"
1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"	1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"
1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"	1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"
1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"	1P-20A	12F+12 (N)+14 (T) AWG - THHN- Ø1/2"
3P-30A	3x8F+8(N)+10 (T) AWG - TTU- Ø4"	3P-30A	3x8F+8(N)+10 (T) AWG - TTU- Ø4"
3P-20A	3x8F+8(N)+10 (T) AWG - TTU- Ø4"	3P-20A	3x8F+8(N)+10 (T) AWG - TTU- Ø4"
3P-20A	3x8F+8(N)+10 (T) AWG - TTU- Ø4"	3P-20A	3x8F+8(N)+10 (T) AWG - TTU- Ø4"
XP-XXA	RESERVA 3 ESPACIOS	XP-XXA	RESERVA 3 ESPACIOS

SISTEMA DE FUERZA



SIMBOLOGÍA SISTEMA FUERZA NORMAL		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Tomacorriente doble polarizado con tierra	10
	Tomacorriente doble polarizado con tierra de piso	-
	Tomacorriente doble polarizado con tierra para techo	1
	Tomacorriente doble polarizado con tierra sobre meson	2
	Tablero centro de carga - Sistema normal xx-xxE - #Fases - #Espacios	1
	Tubería 1/2" Conduit EMT o Manguera negra 1/2" por techo o pared	-
	Tubería 1/2" Conduit EMT o manguera negra 1/2" por piso	-
	Caja de paso 10x10cm	-
	Salida especial	3