VESTIDOR - BODEGA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN



SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Interruptor Simple	8
	Interruptor Doble	-
	Conmutador Simple	-
5x—20E	Tablero centro de carga xø-xxE - #fases - #Espacios	1
	Luminaria Led 3x18W 120V, empotrado.	-
	Luminaria Tipo Plafón LED 1x24W/120V.	-
	Luminaria Tipo Ojo de Buey LED 1x18W/120V.	21
	Aplique de pared LED 2x5W	-
o	Sensor de movimiento 360° - PIR	1
o	Sensor de movimiento 180°-PIR	2
	Tubería EMT 1x12F+1x12N	-
	Caja de paso 10x10cm	-
	Extractor de baño	4
	Aplique de pared LED 2x5W interior	-
	Caja de octogonal	-
	Lampara de Emergencia	3
SALIDA	Letrero de Salida	-

SIMBOLOGÍA SISTEMA FUERZA NORMAL		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Tomacorriente doble polarizado con tierra	4
	Tomacorriente doble polarizado con tierra de piso	-
	Tomacorriente doble polarizado con tierra para techo	-
	Tomacorriente doble polarizado con tierra sobre meson	-
5x—20E TD-VB-N	Tablero centro de carga - Sistema normal xø-xxE - #fases - #Espacios	1
	Tubería 1/2" Conduit EMT o Manguera negra 1/2" por techo o pared.	-
	Tubería 1/2" Conduit EMT o manguera negra 1/2" por piso.	-
	Caja de paso 10x10cm	-
	Salida especial, caracteristicas indicadas en centro de carga.	8

SISTEMA DE FUERZA



A	(T1) EMT 1/2" (1x12F+1x12N+1x14T) AWG THHN
B	(ST1) EMT 3/4" (1x8F+1x8N+1x10T) AWG THHN
C	(ST1) EMT 3/4" (1x8F+1x8N+1x10T) AWG THHN
D	(ST1) EMT 3/4" (1x8F+1x8N+1x10T) AWG THHN
E	(ST1) EMT 3/4" (1x8F+1x8N+1x10T) AWG THHN
F	(ST1) EMT 3/4" (1x8F+1x8N+1x10T) AWG THHN
G	(ST1) EMT 3/4" (1x8F+1x8N+1x10T) AWG THHN
H	(ST1) EMT 1/2" (1x12F+1x12N+1x14T) AWG THHN
J	(ST1) EMT 1/2" (1x12F+1x12N+1x14T) AWG THHN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. VINICIO ITAZ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REVISADO: ARQ. MAURICIO NIETO
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ.ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN

CANTON:	PROVINCIA:
CAYAMBE	**PICHINCHA**

CONTIENE:

VESTIDOR - BODEGA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
SISTEMA DE FUERZA

ESCALAS:	FECHA:	LAMINA Nº:
INDICADAS	SEPTIEMBRE-2020	EL-19

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: