ALIMENTADORES EN BV

- (A) 3x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T)-TTU
- (B) 3x#6(F)+1x#6(N)+1x#8(T)-TTU
- (C) 3x#4(F)+1x#4(N)+1x#8(T)-TTU
- (D) 3x#2(F)+1x#2(N)+1x#8(T)-TTU
- (E) 3x#1/0(F)+1x#1/0(N)+1x#6(T)-TTU
- (F) 3x#3/0(F)+1x#3/0(N)+1x#4(T)-TTU
- (G) 3x(3x#3/0)(F)+(3x#3/0)(N)+(1x#4)(T)-TTU
- (H) 3x(3x#4/0)(F)+(3x#4/0)(N)+(1x#1/0)(T)-TTU
- (I) 3x300MCM(F)+1x300MCM(N)+1x#2(T)-TTU
- (J) 3x(3x350MCM)(F)+(3x350MCM)(N)+1x#1/0(T)-TTU
- (K) 3x(5x350MCM)(F)+(5x350MCM)(N)+1x#3/0(T))-TTU

NOMENCLATURA CENTROS DE CARGA

QO XX XX XX

- Tipo de montaje: S= Sobreponer F= Empotrar
- Tipo de sistema: 3= 1 Fase, 3Hilos 4= 3 Fases, 4 Hilos
- # de circuitos derivados (espacios)
- Prefijo: centro de carga

MINISTERIO DE **EDUCACIÓN**

RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. VINICIO ITAZ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REVISADO: ARQ. MAURICIO NIETO
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ.ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN

CANTON:	PROVINCIA:
CAYAMBE	**PICHINCHA**

CONTIENE:

DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALAS:	FECHA:	LAMINA Nº:
INDICADAS	OCTUBRE-2020	EL-36

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: