



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. JORGE GÓMEZ  
ANALISTA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ. ALEJANDRA LARREA  
GERENTE  
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REVISADO: ARQ. MAURICIO NIETO  
ANALISTA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ. ALEJANDRA LARREA  
GERENTE  
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA."

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN

CANTON:

CAYAMBE

PROVINCIA:

PICHINCHA

CONTIENE:

IMPLANTACIÓN GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

OCTUBRE 2020

LAMINA N°:

HS-15

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN:

REPOTENCIACIÓN

- NOTAS:
- LA TUBERÍA SERÁ DE PVC U/R HASTA 2" PARADIAMETROS MAYORES SERÁ DE PVC E/C 0.80MPa.
  - PARA FLUXOMETROS SE INSTALARA UNA CAMARA DE AIRE DE 60cm, PARA LAVABOS Y OTROS ACCESORIOS SANITARIOS SERAN DE 30cm.
  - SE UBICARA UN SISTEMA DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADORES DE VELOCIDAD.
  - SE INSTALARA UNA VALVULA AL INGRESO DE CUARTOS DE BAÑO Y AREAS QUE REQUIERAN PUNTOS DE AGUA.
  - LOS PLANOS SON REFERENCIALES Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR REALIZAR CAMBIOS O MODIFICACIONES EN OBRA.

SIMBOLOGIA	
	TUBERIA DE AGUA POTABLE FRIA PVC
	PUNTO DE AGUA FRIA
	VALVULA DE CONTROL
	BEBEDERO
	MEDIDOR DE AGUA POTABLE
	MONTANTES DE AGUA
	ACOMETIDA AGUA POTABLE