


COMEDOR - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - SISTEMA MECÁNICO





SIMBOLOGÍA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AA	Salida especial para evaporadoras.	1
AA	Salida especial para ventilador.	-
AA	Salida especial para condensadoras caja IP 65 20X20 cm.	1
VE-01	Ventilador helicentrífugo	1
VE-01	Unidad evaporadora-Split de consola	-
VE-01	Unidad condensadora	-
VE-01	Ventilador evaporadora-Cassette de 4 vías	-
VE-01	Ventilador de extracción tipo hongo	1
VE-01	Ventilador centrífugo (VE)	2


Va a TD-COMEDOR-N1

INGRESO PERSONAL

Tablero 3ø TC-COMEDOR-N1



SIMBOLOGÍA TABLERO DE CONTROL	
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
VE-01	Contactor, 220V, ACS-18 A
VE-01	Relé de sobrecarga, regulación 5.5-8.0 A



PLANTA DE CUBIERTA

ESCALA 1:100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. FLAVIO ITAZ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


REVISADO: ARQ. FERNANDA PAREDES
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ. ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA
UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, UBICADA EN EL CANTÓN
PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

CANTÓN:

PEDRO MONCAYO

PROVINCIA:

PICHINCHA

CONTIENE:

COMEDOR -SALÓN DE USOS MÚLTIPLE
SISTEMA DE FUERZA - MECÁNICO

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

SEPTIEMBRE-2020

LAMINA N°:

EL-14

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN:

CUADRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN											
ITEM	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TIPO	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS				CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
				CAP. BTU/H	CFM	PRESENCIA FILTRO	NIVEL DE RUIDO (dB)	HP	V	Hz	Observación
UCRK-01	UNIDAD SPLIT DE PARED	1	EVAPORADORA	9000	300	-	30	1	220	60	-
VE-01	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN	1	Tip. Centrífugo	-	1000	1	55	1	220	60	-
VH-01	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN	1	Tip. Hongo	-	1500	1	55	1,5	220	60	-
VHC-01	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN	1	Tip. Helicentrífugo	-	2000	0,25	50	1	220	60	-
VS-01	VENTILADOR DE SUMINISTRO	1	Tip. Centrífugo	-	1200	1	55	1	220	60	-