


# BLOQUE 1 DE 12 AULAS PLANTA ALTA





ESCALA 1:100



CANTIDAD	SIMBOLOGÍA	
06		Detector de Humo
---		Detector de Temperatura
02		Estación Manual
06		Unidad Estroboscópica con Sirena
---		Módulo de Aislamiento
---		Módulo de Control
---		Annunciador Remoto
---		Sistema Auxiliar alimentación 24VDC
---		Piso de revisión de 60x60x90cm
---		Bandeja metálica por piso
---		Bandeja metálica por fundido
---		Control del Sistema de Incendios
2340m Cable		Cable 2 x 16 AWG Anillo en Tubo 3/4" para Lazo de Comunicación
2340m Cable		Cable 2 x 16 AWG Anillo en Tubo 3/4" para Alimentación de Lucha Estroboscópica
06		Letrero de Señalización de Salidas
08		Lámpara de Emergencia

LX-BIB-MAOI-DH-05	
---	Número de Equipo dentro del Bloque
---	Tipo de Equipo
---	Código del Módulo de Aislamiento del Bloque
---	Nombre del Bloque
---	Número de Lazo de Comunicación

DETALLE PARA INSTALAR EL LÍNEA ESTROBOSCÓPICA EN TECHO FALSO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:


ING. THERESA GABRIELA SILVA JARRIN  
COORDINADORA ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 1

ADJUNTA TÉCNICA ESCOLAR  
ING. THERESA GABRIELA SILVA JARRIN  
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

ING. FRANCISCO JAVIER AYALA PAZMINO  
INGENIERO CONSULTOR

ING. CARLOS ALEXANDER  
INGENIERO ELECTRONICO

ESQUEMA DEL PROYECTO:



LCC-CZIE-002-2020

"CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDBARIZADA DEL MILITARIO TIROLOGIA MAYOR "CASCALES", UBICADA EN LA PARROQUIA EL DORADO DE CASCALES, CANTÓN CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBIOS".

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES

CANTÓN:

CASCALES

PROVINCIA:

SUCUMBIOS

CONTIENE:

BLOQUE 1 DE 12 AULAS  
PLANTA ALTA  
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

ESCALA:

FECHA:

LÁMINA N°:

INDICADAS

2021

ELE - 33

SELLOS MUNICIPALES: